

UWAGA:

instalacja gniazd YDYp 3x2,5 i oświetlenia podstawowego YDYp 3x1,5

instalacja oświetlenia awaryjnego YDYp 4x1,5

instalacja oświetlenia ewakuacyjnego YDYp 3x1,5

instalacja radiowęzłowa YTKSY 2x2x1

instalacja oświetlenia wejść YDYp 3x1,5

instalacja oświetlenia zewnętrznego YDYp 3x1,5

Zestawienie opraw oświetleniowych

- oprawa oświetlenia podstawowego nasufitowa 2x36W (np. typu: TCS214 2xTL-D36W IC C3 produkcji PHILIPS)

- oprawa oświetlenia awaryjnego jak wyżej - wersja oświetlenia awaryjnego

- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (np. typu: HP S HELIOS P TS 8W produkcji AWEX)

- gniazdo podwójne 1-faz. ogólnego przeznaczenia

- puszka przyłączeniowa głośnika w sali i na korytarzu

- oprawa oświetlenia zewnętrznego (np.:OUSc 150W produkcji ELGO)

- oprawa oświetlenia wejścia i toalet (np. typu: FWG210 1xPL-C/2P18W I WH produkcji PHILIPS)

TYTUŁ:	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W ELKU		
ADRES IEK PKOB:	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W ELKU ul. SIKORSKIEGO 5		DATA: CZERWIEC 2007r.
NAZWA RYSUNKU:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA		SKALA: 1:100
PROJEKTANTS:	mgr inż. Ireneusz Turek nr upr.: SUW - 1898	PODPIS:	NR RYS.: 3
WSPÓŁPRACA:	Inż. Marek Drozd	PODPIS:	NR SERIA.: